



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg
Utskrivet: 2022-02-11
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2021-11-10
Nr: BR-2021-013967

Torstensson, Lisa Alexandra

**Idunagatan 8
43144 Mölndal**

Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Skruvan 10, Idunagatan 8
Namn	Torstensson, Lisa Alexandra
Objektstyp	6F1
Benämning	Kakelugn Cronspis
Placering	Bottenvåning Allrum
Frist	6 (år)
Kontrollant	Jörgen Johansson

Nr Notering/upplysning

3.2 **Rök/avgaskanal - Omslutningsvägg**

Det brandtekniska skicket på och omkring skorstenen, mitt för rökkanalen, är dolt för kontroll på våning 1. Bör anordna möjlighet att kontrollera. Brännbara konstruktioner/trä får ej bli mer än 85 grader, bör vara minst 10cm till brännbart.

3.7 **Rök/avgaskanal - Sotbeläggning**

Antydan till tjära i rökkanalen, vilket kan leda till en ökad soteldsrisik, tänk på att elda med rätt eldningsteknik, tillräcklig torr och klyvd ved, tillräcklig förbränningsluft samt vedinlägg anpassade för Er eldstad. (se respektive eldstads eldningsinstruktion)

5.4 **Tak och uppstigning - Taklucka**

Förbindelsestege från vindsgolv ut ur taklucka till yttertak, fast monterad eller möjlig att förankra vid nyttjandet, saknas. Ökad risk för personskada genom fall föreligger.

Ett takarbete som har brister i säkerheten kan komma att utebli eller avbrytas med hänvisning till arbetsmiljölagen. (Tips, råd och gällande regler, se t.ex. Boverkets ByggRegler kap 8, alternativt www.taksakerhet.se)

5.7 **Tak och uppstigning - Övrigt**

Bör modifiera skorstenshuvens så att den är skjutbar/vikbar eller med en öppningsbar lucka så att man kan stå säkert vid skorstenen då arbetet pågår med rökkanalen.

Ökad risk för personskada genom fall föreligger.

Ett takarbete som har brister i säkerheten kan komma att utebli eller avbrytas med hänvisning till arbetsmiljölagen. (Tips, råd och gällande regler, se t.ex. Boverkets ByggRegler kap 8, alternativt www.taksakerhet.se)

Utlåtande och information

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:
Ävägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
TELEFAX:
031-335 27 71

HEMSIDA:
www.rsgbg.se
E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

BANKGIRO
5853-4009



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg
Utskrivet: 2022-02-11
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2021-11-10
Nr: BR-2021-013967

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: <http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsförordningen/>

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:
Ävägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
TELEFAX:
031-335 27 71

HEMSIDA:
www.rsgbg.se
E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

BANKGIRO
5853-4009