



BESIKTNINGS PROTOKOLL

Datum
2020-12-10Diarienummer
33621.100 - 6365

Christian Wilners Skorstensfejari AB
Christian Wilner
Edenhjelmväg 13
443 39 Lerum
031-451661

Ägare (namn och postadress)

ULRIKA SANDBERG

HUMMERVÄGEN 28
311 92 FALKENBERG

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) KARL GUSTAVSGATAN 20 C LGH 1201	Postadress KARL GUSTAVSGATAN 20 C 411 25 GÖTEBORG
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) FLERBOSTADSHUS	Besiktningen avser EGEN BEGÄRAN <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring av byggnad
Ansvarig arbetsledare	Besiktningssman Christian Wilner

Tätetsprovning röckanal, avgaskanal

Provsingen utfördes (avslutad) den 2020-12-10	Provsingen omfattar <input type="checkbox"/> röckanal värmepanna <input type="checkbox"/> annan röckanal <input checked="" type="checkbox"/> KAKELUGN 3 TR
Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	
Angränsande kanaler <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet
Röktrycksprovning enligt byggvårdning 3:443 <input checked="" type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX
Besiktningdatum 2020-12-10	Takskyddsanordningar <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> erinran
	Slutet expansionskärl <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej <input type="checkbox"/> prov intyg

Utlåtande

KONTROLL SAMT SÖTNING AV ELDSTAD MED TILLHÖRANDE RÖCKKANAL.

KAKELUGN VARDAGRSUM 6 PASCAL ÖVERTRYCK, UTAN ANMÄRKNING.
INNERLUCKOR SAKNAS PÅ KAKELUGNEN.

KAKELUGNS RÖCKKANAL 9 METER SKORSTEN 27 PASCAL ÖVERTRYCK, UTAN ANMÄRKNING.

KANALEN FILMAD UTAN ANMÄRKNING.

RÖCKKANAL: TEGEL 14*14 CM MED LAGNINGSSLANG HELA VÄGEN.

Kopia översänd till

 byggnadsnämnd räddningschef fastighetsägare ansvarig arbetsledare eldstäder rök- avgas- ventilations- kanaler har undersökts utan erinran med erinran enligt utlåtande

Skorstensfejaremästare

Christian Wilner

Underskrift