



PARTILLE KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Mottagare:

ERLAND HALLBERG
MURSTIGEN 3
433 61 SÄVEDALEN

Datum:

2007-01-30

Diarienummer:

MI2007-000202

Handläggare:

Isabella Helge
031-792 12 87
isabella.helge@partille.se

Radonmätning

Fastighetsägare: ERLAND HALLBERG

Fastighet: UGGLUM 130:2

Adress: MURSTIGEN 3

Bygg- och miljökontoret mottog den 29 januari 2007 en rapport från Er radonmätning på fastigheten UGGLUM 130:2, på adressen MURSTIGEN 3 under tiden 2006-10-12 till 2007-01-06.

Radonhalten i bostaden har beräknats uppgå till 110 Bq/m^3 luft (radongashalt).

Radonhalten **understiger** det för fastigheten gällande riktvärdet 200 Bq/m^3 . För bostäder med bygglov efter 1 januari 1981 gäller gränsvärdet 200 Bq/m^3 .

Riksdagen har antagit ett långsiktigt mål beträffande radonhalten i bostäder med innebörden att senast år 2020 skall radonhalten i bostäder vara lägre än 200 Bq/m^3 .

Vid frågor vänligen kontakta undertecknad.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Isabella Helge

Miljö- och hälsoskyddsinspektör