



Möln dal & Härryda Sotarna  
 Ulf Gustavsson AB  
 Möbelgatan 3, 431 33 Möln dal  
 Telefon: 031-271892, fax 279890

### BESIKTNINGS PROTOKOLL

Utskriftningsdatum: 230323  
 Protokollnummer: [ ]

Folionr: 1M0010001 23-0103

Ägare (namn och postadress)

ULF LILJA  
 OXHAGSGATAN 57  
 414 75 GÖTEBORG

#### Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) KUNGLADUGÅRD 68:8	Adress OXHAGSGATAN 57
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) SMÅHUS	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> RENOVERING
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

#### Tätetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provnigen utförd (avslutad) den 230323	Provnigen omfattar Röckanal till: BRASK/INSATS, BRASK/INSATS, BASTUKAMIN		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material TEG/METALL	Skorstenshöjd, meter 4, 6, 6, 9	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skilleväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luttbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> Inregistrerad den		
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	

#### Utlåtande

INTYGET AVSER OKULÄR KAMERABESIKTNING AV RÖCKKANALER TILL BRASK/INSATS, BRASK/INSATS, BASTUKAMIN, SAMT RÖCKKANAL INFÖR MONTERING AV BRASKAMIN I VÅNING 2. SYRAFAST ROSTFRIA INSATSRÖR ÄR MONTERADE I RÖCKKANALERNA.

BRASK/INSATS I KÖK: NORDPEIS N21A EXLUSIVE EN 13229: GODKÄND

BRASK/INSATS I VARDAGSRUM: N21A EXLUSIVE EN 13229: GODKÄND

BASTUKAMIN I BOTTENVÅNING: HARVIA LEGEND 150 EN 15821:2010: GODKÄND

RÖCKKANAL INFÖR MONTERING AV BRASKAMIN I SOVRUM (VÅN 2): GODKÄND

Protokoll översänt till  
 byggnadsnämnd  fastighetsägare  kvalitetsansvarig

Eldstäder  rök-  avgas-  im-  vent.-kanaler har undersökts  utan erinran  med erinran enl. ovan

Ulf Gustavsson  
 Skorstensfejarmästare