

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Gebit Bygg AB

Byggeramikrådets behörighetsnummer 201505249

Org.nummer 556790-1169

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Skafsåsvägen 15 443 31 Lerum

Beställare Per Hansson

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-03-24

till 2021-06-03

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Weber TEC Foliesystem

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Weber TEC Foliesystem

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Weber TEC Foliesystem

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Anders Rydsmo

Våtrumsansvarig arbetsledare Anders Rydsmo

Ort och datum Länsmansryd Alingsås 2021-08-24

Signerat via BankID av ANDERS RYDSMO

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

