



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg
Utskrivet: 2023-04-19
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2023-04-18
Nr: BR-2023-004671

Hellstrand, Anders

**Vasagatan 5 A Lgh 1201
41124 Göteborg**

Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Fastighet | Älvsborg 5:11, Slätvarsgatan 5 |
| Namn | Hellstrand Elsie |
| Objektstyp | 6F1 |
| Benämning | Öppen spis |
| Placering | Bottenvåning Allrum |
| Frist | 6 (år) |
| Kontrollant | Martin Hermansson |

Nr Notering/upplysning

5.2 Tak och uppstigning - Glidskydd

Anordning/glidskydd som ska hindra den resta markstegen att glida i sidled eller bakåt när taket beträds saknas. Ett fast monterat glidskydd monteras vid uppstigningsplatsen till taket för att skapa ett säkert tillträde till taket.

5.7 Tak och uppstigning - Övrigt

Skorstenen är minst 180 cm hög ovan tak, därför är rökkanalen något svåråtkomlig, det behöver monteras en skorstensstege/arbetsplattform för lättare åtkomst till rökkanalen.

Utlåtande och information

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: <http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsförordningen/>

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:
Ävägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
TELEFAX:
031-335 27 71

HEMSIDA:
www.rsgbg.se
E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

BANKGIRO
5853-4009